


- 注：1、新增接闪器在原建筑引下线处需要原建筑防雷引下线可靠联结
- 2、当女儿墙宽度大于300mm时，女儿墙上明装接闪器距女儿墙外侧不应大于150mm。
- 3、支座在粉面层时浇制，也可预制再砌牢。

屋面接闪器做法

■ 会 签 Joint Check up			
总图		给排水	
建筑		暖通	
结构		电气	
■ 备 注 Notes			
* 本图纸的版权、编制权《北京》国际工程设计有限公司 所有，不得用于本工程以外项目。 * 本图纸等手续齐全方可用于施工。			
■ 平面示意 Plane Diagram			
■ 单位出图章 Company Seal			
<div> 绿盟(北京)国际工程设计有限公司 Lv Meng (Beijing) international engineering design co., LTD 建筑工程甲级 A111020197 城乡规划乙级 京自资规乙字2211006 风景园林专项乙级 A211020194</div>			
■ 签 署 Signature			
项目负责人 Item Prin			
专业负责人 Chief			
审 定 Approved			
审核 Examined			
校对 Checked			
设计 Designed			
■ 工程名称 Project			
中国社会科学院大学望京校区楼宇 加装改造避雷网项目设计			
■ 子项名称 Sub Item			
■ 图纸名称 Title			
屋面接闪器做法			
工程号 Pjt. No.		图 号 Dwg. No.	电施—05
专 业 Dept.	电气	阶 段 Stage	
比 例 Scale		日 期 Date	年 月
版 次 Ver.		备 注 Remark	