

防雷接地平面图 1:500

说明：所有埋地接地扁钢均为镀锌扁钢40×4，埋深—0.7米。

会 签 Joint Check up

总图		给排水	
建筑		暖通	
结构		电气	


备 注 Notes

* 本图纸的版权、属权属（北京）国际工程设计有限公司所有，不得用于本工程以外项目。

* 本图纸需手续齐全方可用于施工。

平面示意 Plane Diagram

单位出图章 Company Seal



绿盟(北京)国际工程设计有限公司
Lv Meng (Beijing) international
engineering design co., LTD

建筑工程甲级 A111020197
城乡规划乙级 京自资规乙字2211006
风景园林专项乙级 A211020194

签 署 Signature

项目负责人 Item Prin		
专业负责人 Chief		
审 定 Approved		
审核 Examined		
校对 Checked		
设计 Designed		

工程名称 Project

中国社会科学院大学望京校区楼宇
加装改造避雷网项目设计

子项名称 Sub Item

图纸名称 Title

防雷接地平面图

工程号 Pjt. No.		图 号 Dwg. No.	电施—02
专 业 Dept.	电气	阶 段 Stage	
比 例 Scale		日 期 Date	年 月
版 次 Ver.		备 注 Remark	